

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад «Улыбка»**

СОГЛАСОВАНО:

Председатель профкома

\_\_\_\_\_ Жамбалова С.В.

№ \_\_ от " \_\_ " \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
«Улыбка»

\_\_\_\_\_ Аюшеева Е.Ф.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 г.

МП

**ИНСТРУКЦИЯ  
по пожарной безопасности**

**1. Общие требования безопасности**

1. Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, введена приказом по учреждению от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2021г. № \_\_.
2. Дошкольные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.
3. В группах и кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.
4. Число столов и кроватей в группах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.
5. С воспитанниками должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.
6. К работе в образовательном учреждении допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.
7. Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.
8. Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.
9. За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

**2. Правила пожарной безопасности**

1. Территория учреждения должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.
2. Дороги, проезды и подъезды к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3. Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;
- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;
- устанавливать глухие решетки на окнах и приемах у окон подвалов;
- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;
- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
  - пользоваться поврежденными розетками;
  - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;
  - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;
  - оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;
  - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.
4. Каждый работник учреждения образования должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.
  5. Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (пожарных кранов, огнетушителей, бочек с водой, лопат и т.п.) и уметь пользоваться ими.
  6. Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.
  7. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небульющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.
  8. Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.
  9. Электросварочные и газосварочные работы проводить в строгом соответствии с установленными правилами пожарной безопасности. По окончании сварки (резки) проверять отсутствие источников загорания.

### **3. Действия в случае пожара:**

- лицо, заметившее возникновение пожара, обязано немедленно:
- сообщить в ближайшую пожарную часть по телефону **01**;
- эвакуировать детей и сотрудников из помещений, эвакуацию нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

- сообщить дежурному или начальнику учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;
- силами сотрудников добровольной противопожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала дружины лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.

**Руководитель учреждения руководит эвакуацией детей и сотрудников, тушением пожара до прибытия пожарной машины.**

### **3.1. Правила пользования огнетушителями марки ОП-5:**

- огнетушитель ОП-5 предназначен для тушения начинающихся и небольших очагов пожаров, в том числе воспламеняющихся жидкостей.

#### **Порядок приведения в действие огнетушителя ОП-5:**

- подвести огнетушитель к очагу пожара;
- повернуть расположенную на крышке огнетушителя рукоятку вверх до отказа (на 180° в вертикальной плоскости);
- перевернуть огнетушитель вверх дном (для приведения в действие ОП-5 нет необходимости ударять его);
- при воспламенении легковоспламеняющихся жидкостей, находящихся в открытых емкостях, направлять струю пены на внутреннюю сторону борта емкости (пена, ударяясь о борт емкости, покрывает горящую поверхность), при тушении жидкостей, разлитых на поверхности, покрывать пеной всю горящую поверхность;

***ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать огнетушители ОП-5 для тушения пожаров электроустановок, горящих проводов, находящихся под напряжением.***

### **3.2. Правила пользования огнетушителем марки ОУ**

(марки ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8 цифрами определяют емкость стального баллона 2-5-8 кг).

Ручные углекислотные огнетушители типа ОУ предназначены для тушения небольших загораний электропроводов, кабелей, электроустановок (тушение производить только при снятом напряжении):

- нельзя пользоваться огнетушителями, имеющими повреждения (вмятины, орешины и пр.);
- нельзя пользоваться не проверенными огнетушителями (не имеющими паспорта завода-изготовителя и без пломбы);
- нельзя бросать огнетушители, хранение их разрешается только на специальных подставках с креплением;
- запрещается хранить огнетушители вблизи отопительных приборов;

### **3.3. Порядок приведения в действие огнетушителя:**

- держа за рукоятку огнетушитель, направить снегообразователь (раструб) на очаг пожара;

- открыть вентиль огнетушителя, вращая маховичок против часовой стрелки;
- во время работы (выброса заснеженной углекислоты через раструб) не разрешается брать рукой за раструб, во избежание обмороживания.

#### 4. По окончании работы, перед закрытием помещений:

1. Отключить электронагревательные приборы (сушильные шкафы, плитки, чайники, кипятильники и т.п.), силовую и осветительную электросеть (за исключением дежурного освещения).
2. Проверить состояние шкафов, мусорных ящиков, урн и т.п., обратить внимание на отсутствие горящих окурков, спичек.
3. Установить, нет ли дыма, запаха гари, горелой резины и других признаков загорания.
4. Освободить проходы и выходы, лестницы и другие пути эвакуации при пожаре.
5. Обеспечить свободный проход (подход) к средствам пожаротушения и инвентарю, и средствам пожарной сигнализации.

разработчик:

\_\_\_\_\_ (должность)                      \_\_\_\_\_ (личная подпись)                      \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
(уполномоченный по охране труда)

\_\_\_\_\_ (личная подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
(ответственный за пожарную безопасность)