

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад «Улыбка»

(МБДОУ «Детский сад «Улыбка»)

**Отчет об устранении выявленных нарушений, в ходе плановой проверки  
Госпожнадзора**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» устранены следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений	Отметка выполнения
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) не исправен шлейф № 2 (Правила противопожарного режима в РФ: п.61)	04.02.2020 г.	Исполнено в срок
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил (Правила противопожарного режима в РФ: п.70)	04.02.2020 г.	Исполнено в срок
	На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно приложению №5 настоящих правил (Правила противопожарного режима в РФ: п.481)	04.02.2020 г.	Исполнено в срок

Заведующий

Аюшеева Е.Ф.

