

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

(наименование территориального органа МЧС России)

670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 37 т. ф.(3012) 21-53-69

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Окинскому району УНД ГУ МЧС по Республике Бурятия

(наименование органа государственного надзора)

Республика Бурятия Окинский район село Орлик улица Комсомольская, 25,
тел. 83015051212, E-mail: okagpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Республика Бурятия

Окинский район село

Орлик улица

Комсомольская, 25

(место составления акта)

«05» марта 2020 г.

(дата составления акта)

«16» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 4

«05» марта 2020 г по адресу/адресам: у. Сорок, пер. Школьный 4

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного(заместителя главного) государственного инспектора
Окинского район района по пожарному надзору Гергенов Б.А. № 4 от 02 марта 2020 г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«05» марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час.

« » марта 2020 г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 дней / часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Окинскому район району,
Республика Бурятия Окинский район село Орлик улица Комсомольская, 25, т. 83015051212

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) ✓ [подпись]

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

« » г. № _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Окинского района по
пожарному надзору Гергенов Борис Александрович, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая Аюшеева Е.Ф.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

- На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) неисправен шлейф № 2. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 61);
- Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 70);
- На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно приложению № 5 настоящих правил. (Правила противопожарного режима в РФ: п. 481).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ Аюшеева Е.Ф.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ Аюшеева Е.Ф.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: _____
6. Другие документы (их копии): _____

Подписи лиц, проводивших проверку: главный государственный инспектор Окинского района по пожарному надзору Гергенов Борис Александрович

«05» марта 2020 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«05» марта 2020 г.

✓ Аюшеева Е.Ф.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 399999

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия

(наименование территориального органа МЧС России)

670000, г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 37 т. ф.(3012) 21-53-69

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Окинскому району УНД ГУ МЧС по Республике Бурятия

(наименование органа государственного надзора)

Республика Бурятия Окинский район село Орлик улица Комсомольская, 25, тел. 83015051212,
E-mail: okagpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 4/1/4

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Улыбка», Заведующей Аюшеевой Е.Ф.*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору *Гергенов Б.А.*

Отделение по Окинскому району УНД № 4
ГУ МЧС по Республике Бурятия

(наименование органа ГПН)

от « 02 » марта 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч 00 мин.

« 05 » марта 2020 г. по 1 ч 0 мин. « 05 » марта 2020 г.
2 0

проведена проверка

*главным государственным инспектором Окинского района
по пожарному надзору Гергеновым Борис Александровичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Улыбка»,
у. Сорок, пер. Школьный 4*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведующей Аюшеевой Е.Ф.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований	Пункт (абзац пункта)	Срок устра-	Отметка
---	--------------------------	----------------------	-------------	---------

Предписания	пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	нения нарушения требования пожарной безопасности	(подпись) выполнения (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем автоматических установок пожарной сигнализации (средств пожарной сигнализации) неисправен шлейф № 2.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 61	04.05.20	
2	Руководитель организации не обеспечил объект защиты огнетушителями по установленным нормам согласно приложениям № 1 и 2 настоящих правил.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 70	04.05.20	
3	На объекте защиты не определено необходимое количество пожарных щитов (их тип) согласно приложению № 5 настоящих правил.	Правила противопожарного режима в РФ: п. 481	04.05.20	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки к 04 мая 2020 г.

(квартал, месяц).

Главный государственный инспектор Окинского района
по пожарному надзору Гергенов Борис Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«05» марта 2020 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

✓ *Иванов*
(подпись)

Заведующая Аюшеева Е.Ф.
(должность, фамилия, инициалы)

« » марта 2020 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: 399999